Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Комсомольск-на-Амуре

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон (4217) 55-09-08, e-mail: ogpnkms@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 43 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 8; Директором муниципального общеобразовательного учреждение средняя общеобразовательная школа №8

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору Юрина Антона Викторовича

(наименование органа ОНД)

№ 43 от "24" апреля 20 18 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период *с 15 ч 00 мин. "04" мая 20 18 г. по 15 ч 00 мин. "10" мая 20 18 г.* проведена проверка государственным инспектором г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору капитаном внутренней службы Мавринским Альбертом Владимировичем, государственным инспектором г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Григорьянц Сергеем Святославовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) в процессе осуществления своей деятельности Муниципальным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №8, ул. Ленинградская дом 63

совместно с *уполномоченным представителем МОУ СОШ №8 Капитоновым Александром Сергеевичем, заместителем директора по обеспечению безопасности.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". С целью обеспечения пожарной безопасности на Вашем объекте в соответствии с ст.5, ст.6 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Вам необходимо выполнить условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В случае выбора условий обеспечения пожарной безопасности способом выполнения обязательных требований пожарной безопасности, предусмотренных ч. 3 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Вам требуется устранить следующие нарушения:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	*Ширина в свету эвакуационного выхода из коридора 4 этажа на лестничную клетку (№29 по техническому паспорту) составляет 1,08 м.*	*(п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.19 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 1.105 СНиП 2.08.02-89*«Общественные здания и сооружения»)*	21.01.2019	
2.	*Ширина в свету эвакуационного выхода из коридора 4 этажа на лестничную клетку (№32 по техническому паспорту) составляет 1,00 м.*	*(п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.19 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 1.105 СНиП 2.08.02-89*«Общественные здания и сооружения»)*	21.01.2019	
3.	*Ширина участка пути эвакуации по коридору 4 этажа (№30 по техническому паспорту), с учетом одностороннего открывания дверей из кабинета 404, составляет 1,00 м. (ширина коридора – 1,55 м., ширина дверного полотна – 1,10 м.)*	*(п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3, 8.1.13 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.26*, 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)*	21.01.2019	
4.	*Отделка полов на пути эвакуации в коридоре 4 этажа, правой его части, относительно выхода с лестничной клетки, выполнена материалом классом пожарной опасности выше требуемого КМ 2 (оргалит)*	*(п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);*	21.01.2019	
5.	Ширина в свету эвакуационного выхода из коридора 3 этажа на лестничную клетку (№35 по техническому паспорту) составляет 1,04 м.	(п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.19 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 1.105 СНиП 2.08.02-89*«Общественные здания и сооружения»)	21.01.2019	
6.	*Ширина в свету эвакуационного выхода из коридора 3 этажа на лестничную клетку (№32 по техническому паспорту) составляет 1,06 м*	*(п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о*	21.01.2019	

		требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.19 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.11 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 1.105 СНиП 2.08.02-89*«Общественные здания и сооружения»*		
7.	*Ширина участка пути эвакуации по коридору 3 этажа (№33 по техническому паспорту), с учетом одностороннего открывания дверей из кабинета 304, составляет менее 1,2 м. Фактическая ширина - 1,00 м. (ширина коридора – 1,55 м., ширина дверного полотна – 1,09 м.)*	*(п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3, 8.1.13 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.26*, 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»*	21.01.2019	
8.	*Эвакуационные выходы с 4 этажа на лестничные клетки (№29,32 по техническому паспорту) расположены нерассредоточенно расстояние между выходами 11 м. При длине коридора 65 м. требуемое минимальное расстояние между эвакуационными выходами 21,45 м. (безопасность зданий и сооружений»*	*п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.15*СНиП 21-01-97* «Пожарная*	21.01.2019	
9.	*Эвакуационные выходы с 3 этажа на лестничные клетки (№31,35 по техническому паспорту) находятся нерассредоточенно расстояние между выходами 11 м. При длине коридора 65 м. требуемое минимальное расстояние между эвакуационными выходами 21,45 м. (*	*п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.15*СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»*	21.01.2019	
10.	*Ширина и высота в свету эвакуационного выхода 1 этажа из здания непосредственно наружу (из помещения №31 по техническому паспорту) составляют 0,87 и 1,85 м. соответственно, что менее требуемых 1,2 и 1,9 м. соответственно (*	*п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»*	21.01.2019	
11.	*Ширина в свету эвакуационного выхода 1 этажа из здания непосредственно наружу (из помещения №29 по техническому паспорту) составляет 0,85 м., что менее 1,2 м.*	*п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»*	21.01.2019	
12.	*При эксплуатации путей эвакуации на 1 этаже не соблюдены проектные решения, а именно демонтирована перегородка тамбура (№32 по техническому паспорту) (*	*п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г №390)*	21.01.2019	

13.	*При эксплуатации путей эвакуации на 1 этаже не соблюдены проектные решения, а именно демонтирована перегородка тамбура (№28 по техническому паспорту) (*	*п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г №390*	21.01.2019	
14.	*Отделка полов на пути эвакуации в коридоре 1 этажа (№27 по техническому паспорту), правой его части, относительно выхода с лестничной клетки, выполнена материалом классом пожарной опасности выше требуемого КМ 2 (оргалит)*	*(п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»*	21.01.2019	
15.	*Отделка полов в спортивном зале на 1 этаже (№75 по техническому паспорту), выполнена материалом классом пожарной опасности выше требуемого КМ 2 (плиты из материалов на деревянной основе) (*	*п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 134, таблица 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»*	21.01.2019	
16.	*Отделка полов в малом спортивном зале на 1 этаже (№1 по техническому паспорту), выполнена материалом классом пожарной опасности выше требуемого КМ 2 (плиты из материалов на деревянной основе)*	*(п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 134, таблица 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»*	21.01.2019	
17.	*Отделка полов в актовом зале на 2 этаже (№57 по техническому паспорту), выполнена материалом классом пожарной опасности выше требуемого КМ 2 (оргалит)*	*(п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 134, таблица 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»*	21.01.2019	
18.	*При входе в столовую из вестибюля (№49 по техническому паспорту) в месте перепада высот установлен пандус, размеры которого не обеспечивают соотношение сторон 1:6 (фактические размеры 11 * 45 см.)*	*(п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»*	21.01.2019	
19.	*При выходе из помещения столовой (№50 по техническому паспорту) в коридор (№56 по техническому паспорту) в месте перепада высот установлен пандус, размеры которого не обеспечивают соотношение сторон 1:6 (фактические размеры 11 * 45 см.) (*	*п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»*	21.01.2019	
20.	*Дверной проем в противопожарной преграде, отделяющей помещения столовой (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.2) от части здания, имеющей иной класс функциональной пожарной опасности (Ф 4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей) на первом этаже не заполнен противопожарной дверью требуемого предела огнестойкости (*	*п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 13 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», абз. 1 п.7.1, п.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»*	21.01.2019	
21.	*Ширина в свету эвакуационных выходов помещения столовой, из коридора (№56 по техническому паспорту) в тамбур (№54 по тех-*	*п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о*	21.01.2019	

	ническому паспорту) и из тамбура непосредственно наружу составляет 0,87 и 0,81 м соответственно, что менее 1,2 м. (	требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
22.	Ширина участка пути эвакуации по коридору 1 этажа из помещения столовой (№56 по техническому паспорту), с учетом одностороннего открывания дверей, составляет 1,04 м., что менее 1,2 м. (ширина коридора – 1,36 м., ширина дверного полотна – 0,68 м.) (	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3, 8.1.13 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.26*, 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	21.01.2019	
23.	На дверях помещений складского назначения первого этажа (№ 41, 57, 58 по техническому паспорту), отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г №390	21.01.2019	
24.	Отделка полов в обеденном зале столовой на 1 этаже (№50 по техническому паспорту), выполнена материалом классом пожарной опасности выше требуемого КМ 2 (оргалит)	(п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 134, таблица 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	21.01.2019	
25.	В помещении пищеблока (№ 59 по техническому паспорту) по окончании рабочего времени оставлен без присмотра включенным в электрическую сеть электроприбор (электрические весы)	п.40, 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г №390	21.01.2019	
26.	В помещении (№55 по техническому паспорту) на 1 этаже под лестничным маршем хранятся различные сгораемые предметы (картонные коробки, мешки и пр.)	(п. 23 к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г №390	21.01.2019	
27.	Ширина в свету эвакуационных выходов помещения актового зала, в коридор (№58 по техническому паспорту) и из коридора непосредственно наружу составляет 0,99 и 0,80 м. соответственно, что менее 1,2 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	21.01.2019	
28.	На объекте защиты не обеспечено выполнение требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". В помещении тамбура (№54 по техническому паспорту) находится пепельница с окурками, пачками от сигарет	п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г №390	21.01.2019	
29.	Приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарной автоматикой расположены в вестибюле 1 этажа, и не защищены от несанкционированного доступа.	ст.1 ч.2 п.1; ст.4 ч.2 ч.3; ст.5; ст.6 ч.1 п.1; ст.51; ст.52 п.3; ст.54; ст.81 ч.3; ст.83 ч.1, ч.4, ч.5, ч.7, ч.10; ст. 91 ч.1; ст.103. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной	21.01.2019	

		*безопасности» от 22.07.2008г.; п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390.; п. 13.14.5. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; п. 12.48*НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации»*		
30.	*На объекте защиты не обеспечена периодичность осмотра и проверки огнетушителей, с внесением записей в специальный журнал (отсутствуют записи о проведенных ежегодных проверках)*	*п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 4.3 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации; п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390*	21.01.2019	
31.	*Формой журнала учета первичных средств пожаротушения не предусмотрено заполнение требуемой информации о параметрах огнетушителей при осмотре (дата проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя; дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ; наименование организации, проводившей перезарядку; дата поверки индикатора и регулятора давления, кем поверены; дата проведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность, наименование организации, проводившей испытание; дата следующего планового испытания)*	*п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 60 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п 4.5.4, приложения «Г» СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации*	21.01.2019	
32.	*Коридоры объекта защиты не обеспечены огнетушителями (огнетушители расположены в учебных классах и прочих помещениях, запираемых на ключ)*	*п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 60 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п 4.2.1 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; п. 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390*	21.01.2019	
33.	*Декларация пожарной безопасности на объект защиты от 16.08.2012 г. зарегистрирована в ОНД по г. Комсомольск-на-Амуре 17.19.2012 № 08 409 363-ТО-00484. В ходе проведения плановой проверки установлено, что сведения, заявленные в декларации пожарной безопасности, не соответствуют фактическим в части содержания соответствующих разделов*	*п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»*	21.01.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
города Комсомольска-на-Амуре
по пожарному надзору Мавринский А.В.

Государственный инспектор
города Комсомольска-на-Амуре
по пожарному надзору Григорьянц С.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«10» мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

"10" 05 2018 г.